

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione	151190002 – Pozzo Manzoni 002
Località	Via Manzoni
Comune	Lentate sul Seveso
Provincia	Monza e Brianza
Sezione CTR	B5b3
Coordinate chilometriche WGS84 UTM32N	Latitudine 5057843,25 Longitudine 508177,85
Quota (m s.l.m.)	257,96
Profondità (m da p.c.)	129,05



2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario/gestore	Brianzacque srl
Ditta Esecutrice	F.lli Costa
Anno	1965
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (lt/sec)	18,30 [anno 2022]



SCHEMA DI COMPLETAMENTO						
Tubazioni						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	600	0,0	85,0	1	71,4	73,4
				2	76,0	77,0
				3	80,5	82,8
2	500	85,0	129,05	4	94,0	96,0
				5	98,0	99,0
				6	100,0	101,0
				7	102,0	103,0
				8	104,5	107,0
				9	120,0	126,0
Setti impermeabili						
Tipo		da m		a m		
Cementazione		35,0		50,0		
Cementazione		112,0		120,0		

3 – STRATIGRAFIA



CONSORZIO PER L'ACQUA POTABILE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

ACQUEDOTTO DI LENTATE SUL SEVESO


POZZO Serbatoio 1

VIA MANZONI

POZZO TRIVELLATO E STRATIGRAFIA
sistema a rotazione con circolazione
diretta di fanghi.

MARZO 1985

IMP. F.lli COSTA



D.S. N° 6
MILANO, 20.7.85

17.3.85
22.30
65.00
65.80

**5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI**

2024		2023				2022			2021		2020	
ott-24	mar-24	ott-23	ago-23	apr-23	gen-23	set-22	lug-22	mar-22	nov-21	feb-21	nov-20	mar-20
L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.
62,90	71,05	73,00	75,90	73,00	71,80	70,65	69,40	68,40	67,50	68,10	68,90	69,83

6 - IDROCHIMICA

--

**7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA**

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico	X	temporale		idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione					

